

《知多南部広域環境センターごみ処理施設》

11.3 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

[廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第2項(公表)、第8条の4(記録及び閲覧)]

2023年度

○処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量[施行規則第4条の5の2第1号イ、第4条の7第1号イ]

種類	焼却ごみ												
年月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	合計
焼却量(t)	4,682.95	4,533.46	4,294.50	4,886.58	6,773.24	5,328.48	4,647.56	3,959.26	6,406.98	2,919.33	5,612.48	6,634.55	60,679.37

○不燃・粗大ごみ処理量

種類	不燃・粗大ごみ												
年月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	合計
処理量(t)	104.55	131.28	121.25	95.97	131.71	115.98	132.14	107.00	164.69	130.94	141.08	139.69	1,516.28

○燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続測定)、集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続測定)、煙突から排出される

排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続測定)[施行規則第4条の5の2第1号ロ、第4条の7第1号ロ]

	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	
燃焼室ガス温度 (炉出口温度) °C	1号炉	961	967	875	946	934	932	947	956	962	-	937	932
	2号炉	875	941	955	956	961	940	943	-	934	952	935	929
集じん器入口 ガス温度 °C	1号炉	166	163	175	171	167	164	165	174	171	-	158	161
	2号炉	162	156	167	169	166	167	174	-	159	170	161	158
一酸化炭素濃度 (煙突排ガス) ppm	1号炉	2.4	2.9	3.4	3.2	2.6	5.7	2.7	1.6	1.7	-	4.2	1.3
	2号炉	7.0	14.4	10.0	14.1	4.7	3.5	0.8	-	5.7	1.4	3.0	2.9

備考
1. 数値は月平均値です。(一酸化炭素は、4時間移動平均値)
2. 各時間平均値や連続測定記録等についての公開を希望される方は、「知多南部広域環境センター」で閲覧可能です。

○冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月[施行規則第4条の5の2第1号ハ、第4条の7第1号ハ]

・冷却設備(ボイラー)

年月						
1号炉	2024年1月					
2号炉	2023年11月					

・排ガス処理設備(バグフィルター)…空気式(パルスエア方式)洗浄装置による連続除去

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度及びばい煙量又はばい煙濃度[施行規則第4条の5の2第1

号ニ、第4条の7第1号ニ]

・ダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	1号炉	2号炉	基準値 (管理値)
排ガスを採取した位置	煙突		
排ガスを採取した年月日	2023/9/7	2023/9/8	
測定の結果得られた年月日	2023/9/20	2023/9/20	
測定の結果(ng-TEQ/Nm ³)	0.0012	0.000050	(0.05)

※各炉ダイオキシン類濃度は年に1回測定しています

・ばい煙濃度

[1号炉]

排ガスを採取した位置	煙突												基準値 (管理値)
	2023/4/4	2023/5/30	2023/6/1	2023/7/19	2023/8/4	2023/9/7	2023/10/25	2023/11/8	2023/12/12	-	2024/2/21	2024/3/7	
排ガスを採取した年月日	2023/4/19	2023/6/7	2023/6/12	2023/7/28	2023/8/21	2023/9/21	2023/11/2	2023/11/17	2023/12/22	-	2024/2/29	2024/3/15	
測定の結果得られた年月日													
硫黄酸化物(ppm)	1.2	2.4	1.4	4.1	1.7	2.0	0.4未満	4.3	0.9	-	2.1	1.8	161 (19)
ばいじん(g/m ³ N)	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.04 (0.01)							
塩化水素(ppm)	9.3	6.4	10	14	14	15	2.9	17	15	-	5.9	13	430 (30)
窒素酸化物(ppm)	27	31	28	46	17	19	5	20	36	-	15	19	250 (50)

[2号炉]

排ガスを採取した位置	煙突												基準値 (管理値)
	2023/4/4	2023/5/30	2023/6/1	2023/7/23	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/25	-	2023/12/12	2024/1/11	2024/2/21	2024/3/7	
排ガスを採取した年月日	2023/4/19	2023/6/7	2023/6/12	2023/7/28	2023/8/21	2023/9/21	2023/11/2	-	2023/12/22	2024/1/16	2024/2/29	2024/3/15	
測定の結果得られた年月日													
硫黄酸化物(ppm)	1.3	0.6	2.0	5.7	5.4	4.8	5.5	-	6.8	1.4	2.2	2.9	161 (19)
ばいじん(g/m ³ N)	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.04 (0.01)						
塩化水素(ppm)	8.0	6.6	8.5	19	14	24	19	-	20	9.9	5.9	14	430 (30)
窒素酸化物(ppm)	19	24	21	24	16	9	19	-	18	12	23	26	250 (50)

※各炉ばい煙濃度は1ヶ月に1回測定しています

※知多南部広域環境センターごみ処理施設建設運営事業竣工により、当施設は2022年4月1日より稼働しています